



Obec Libice nad Cidlinou

Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou, tel. č. 325 637 141(254)

E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz

KB Nymburk a.s. 115-6973830227/0100, IČO - 00239381

LIBICE NAD CIDLINOU – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Vodovodní přípojka bude navržena tak, aby byla vedena co nejkratší trasou k budově. Na každé vodovodní přípojce musí být vodoměr, který bude umístěn na pozemku majitele napojované nemovitosti (není možné pouze vytáhnout trubku k plotu a ukončit víčkem).

Vodoměr se umísťuje tak, aby k němu byl po dohodě s vámi vždy volný přístup. V každém případě musí být vodoměr zabezpečen proti mrazu!

Pokud je délka přípojky za plotem do 15m přednostně bude vodoměr umístěn do budovy a to:

- a) V podzemním podlaží nejdále 2,0m od obvodového zdiva budovy (potrubí nesmí být zakryté), na suchém a větraném místě, nejméně 0,2m a nejvíce 1,2m nad podlahou a nejméně 0,2m od bočního zdiva.
- b) U nepodsklepených budov v šachtě pod podlahou, ve skříňce nebo ve výklenku ve zdi, např. na chodbě nebo v technické místnosti.
- c) Pokud není možné umístit vodoměr do budovy, nebo pokud vedení vodovodní přípojky bude za plotem dané nemovitosti delší jak 15m musí se vodoměr umístit do vodoměrné šachty. Vodoměrná šachta bude umístěna max. 2,0m za plotem.

Hlavní vodovodní řady a veřejnou část přípojky bude realizovat firma vybraná výběrovým řízením – Stavitelství Řehoř s.r.o.. Výkopové práce na soukromé části přípojky a případné osazení vodoměrné šachty si bude každý vlastník nemovitosti zajišťovat sám a poté bude realizační firmou položeno potrubí a osazena vodoměrná souprava.

Návštěva projektantů bude probíhat od středy 11.3.2020 do pátku 13.3.2020 celý den a v sobotu 14.3.2020 v dopoledních hodinách.

Případné dotazy směřujte na projektanta (pracovní dny 7:30 – 15:30hod.):

Firma RECPROJEKT s.r.o. – Daniel Sikora

tel.: 604 133 789

E-mail: sikora@recprojekt.cz

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Iveta Myšková, starostka obce